

Merkezi Kontrol Cihazı (POLIX-OUV4M) kendisine bađlı olan ozon jeneratörlerinin ozon salınım miktarına bađlı olarak durup alıřma konutunu gönderir. Yani havadaki ozon miktarı 0,05 ppm'in üzerine ıkması durumunda ozon jeneratörlerinin alıřmasını durdurup 0,03ppm'e düşmesi durumunda tekrar alıřmasını sađlamaktadır.

Merkezi control cihazı oklu ozon jeneratörünün tek bir merkezden kullanımını sađlamaktadır. Polixozone Ozon Jeneratörlerinin tüm modellerinde kullanılması mümkündür.

Cihaz kendisine bađlı jeneratörlerin alıřma durumu/modu/süresi/ozon miktarı gibi bilgileri Polixozone Lokal izleme Cihazından (POLIX-OUV4L) alır ve bu bilgileri kullanarak jeneratörleri yönetir.